



## Fermeture temporaire de la piscine couverte

- 23 mars 2026 -

Nous tenons à vous informer qu'un incident s'est produit le lundi 16 mars à la piscine couverte de Dudelange. Un élément de l'installation lumineuse s'est détaché du plafond. Aucune personne ne se trouvait dans la zone concernée à ce moment-là.

Dès la survenance des faits, le service des sports a décidé de fermer la piscine couverte à titre préventif et la zone a été immédiatement sécurisée. Le jour même de l'incident le délégué à la sécurité de la Ville de Dudelange s'est rendu sur place et a formulé les recommandations suivantes :

- Identifier la cause de la chute du luminaire (matériel, corrosion, système de fixation) ;
- procéder à la vérification de l'ensemble des luminaires et haut-parleurs fixés dans des conditions similaires ;
- évaluer l'existence d'éventuels risques supplémentaires, notamment en lien avec le faux plafond.

En conséquence, les premières mesures suivantes ont été prises immédiatement :

- prise de contact avec un spécialiste, le mardi 17 mars, afin de faire retirer les plafonniers dans les plus brefs délais. Cette mesure a entre-temps été réalisée.
- prise de contact avec un organisme de contrôle agréé indépendant.

Le jeudi 19 mars, l'organisme de contrôle agréé indépendant s'est rendu sur les lieux de l'incident. Selon les premières conclusions des experts, il s'agirait d'un dommage matériel dû à l'humidité et au chlore. Une vis galvanisée conçue pour un tel environnement s'était desserrée.

À ce stade, ces observations ne révèlent aucune anomalie apparente au niveau des fixations du faux plafond et de la ventilation. Une attention particulière a toutefois été portée aux fixations des haut-parleurs. Parallèlement, des enquêtes techniques approfondies sont menées pour déterminer les causes exactes de l'incident.

Actuellement, et après l'enlèvement des luminaires de plafond, les conditions d'éclairage de la piscine ne permettent plus d'assurer une réouverture dans des conditions normales de sécurité, notamment en raison de la luminosité limitée des spots muraux existants et de l'absence de lumière naturelle.

Compte tenu de la fermeture actuelle de l'infrastructure, le service a pris contact avec la société initialement prévue pour remplacer les spots muraux par des luminaires LED, planifié pour la période estivale, afin d'évaluer dans quelle mesure ces travaux pourraient être anticipés.

Au vu des informations actuellement disponibles, le collège des bourgmestre et échevin·es, en concertation avec le service des sports, a décidé de maintenir la fermeture de la piscine couverte pour le moment. La situation sera réévaluée quotidiennement, en fonction de l'avancement des analyses techniques et des travaux à effectuer.

Les usager·ères ont été informé·es que la piscine resterait fermée jusqu'à nouvel ordre. Les établissements scolaires, le Lycée Nic-Biever ainsi que les associations concernées ont également été informés de la fermeture des installations pour les semaines à venir. La date exacte de la réouverture sera communiquée dès que possible.

*Le collège des bourgmestre et échevin·es*

*Dan Biancalana, bourgmestre*

*Loris Spina, Josiane Di Bartolomeo-Ries, René Manderscheid, Claudia Dall'Agnol, échevin·es*



## **Vorübergehende Schließung des Hallenbads**

**- 23. März 2026 -**

Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich am Montag, dem 16. März, ein Zwischenfall im Hallenbad der Stadt Düdelingen ereignet hat. Ein Element der Beleuchtungsanlage hat sich von der Decke gelöst. Zu diesem Zeitpunkt befand sich niemand in dem betroffenen Bereich.

Unmittelbar nach dem Vorfall hat die Sportabteilung der Stadt Düdelingen das Hallenbad vorsorglich geschlossen und den Bereich gesichert. Noch am Tag des Vorfalls begab sich der Sicherheitsbeauftragte der Stadt Dudelange vor Ort und gab folgende Empfehlungen:

- die Ursache für den Sturz der Leuchte zu ermitteln (Material, Korrosion, Befestigungssystem);
- alle Leuchten und Lautsprecher zu überprüfen, die unter ähnlichen Bedingungen befestigt sind;
- das Vorhandensein möglicher zusätzlicher Risiken, insbesondere im Zusammenhang mit der Zwischendecke, zu bewerten.

Daraufhin wurden unverzüglich folgende erste Maßnahmen ergriffen:

- Kontaktaufnahme zu einer Fachfirma am Dienstag, dem 17. März, um die Deckenleuchten so schnell wie möglich entfernen zu lassen. Diese Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen.
- Kontaktaufnahme mit einer unabhängigen, zugelassenen Prüfstelle.

Am Donnerstag, dem 19. März, begab sich die unabhängige zugelassene Prüfstelle zum Ort des Vorfalls. Nach ersten Erkenntnissen der Sachverständigen handelt es sich um einen Sachschaden, der auf Feuchtigkeit und eine chlorhaltige Umgebung zurückzuführen ist. Eine für diese Umgebung vorgesehene verzinkte Schraube hatte sich gelöst.

Zum jetzigen Zeitpunkt lassen diese Beobachtungen keine offensichtlichen Mängel an den Befestigungen der Zwischendecke und der Lüftungsanlage erkennen. Besondere Aufmerksamkeit wurde jedoch den Befestigungen der Lautsprecher gewidmet. Parallel dazu werden eingehende technische Untersuchungen durchgeführt, um die genauen Ursachen des Vorfalls zu ermitteln.

Derzeit und nach dem Ausbau der Deckenleuchten lassen die Lichtverhältnisse im Schwimmbad keine Wiedereröffnung unter normalen Sicherheitsbedingungen zu, insbesondere aufgrund der begrenzten Leuchtkraft der vorhandenen Wandstrahler und des Fehlens von Tageslicht.

Angesichts der derzeitigen Schließung der Anlage hat die Dienststelle Kontakt mit dem ursprünglich vorgesehenen Unternehmen aufgenommen, das die Wandstrahler im Sommer durch LED-Leuchten ersetzen soll, um zu prüfen, inwieweit diese Arbeiten vorgezogen werden könnten.

Angesichts der derzeit verfügbaren Informationen hat das Bürgermeister- und Schöff\*innenkollegium in Absprache mit der zuständigen Sportabteilung beschlossen, das Hallenbad vorerst geschlossen zu halten. Die Situation wird täglich neu bewertet, je nach Fortschritt der technischen Analysen und der durchzuführenden Arbeiten.

Die Nutzer\*innen wurden darüber informiert, dass das Schwimmbad bis auf Weiteres geschlossen bleibt. Die Schulen, das Lycée Nic-Biever sowie die betroffenen Vereine wurden ebenfalls über die Schließung der Anlagen für die kommenden Wochen in Kenntnis gesetzt. Der genaue Zeitpunkt der Wiedereröffnung wird zeitnah bekanntgegeben.

*Das Bürgermeister- und Schöff\*innenkollegium*

*Dan Biancalana, Bürgermeister*

*Loris Spina, Josiane Di Bartolomeo-Ries, René Manderscheid, Claudia Dall'Agnol, Schöff\*innen*